

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДІЯЛЬНОСТІ

щодо проекту «Технічне переоснащення. Модернізація повітряного вимикача В-4 на ВРП-750 кВ разом з панелями управління на Рівненській АЕС»

1 Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення

Для забезпечення надійної та стійкої роботи електроустаткування головної схеми видачі електричної потужності з ВРП-750 кВ необхідно виконати заміну високовольтного повітряного вимикача типу ВНВ-750 (станційний номер В-4) на елегазовий вимикач 750 кВ типу GL 318 разом з панелями управління вимикача, що виробили свій ресурс, та обладнання кіл вторинної комутації.

В рамках даного робочого проекту передбачено реалізувати заходи щодо підвищення безпеки та продовження терміну експлуатації АЕС.

2 Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій

Після реалізації планованої діяльності істотні фактори, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього природного середовища, з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій відсутні.

3 Кількісні і якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику й безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів

Після реалізації планованої діяльності не передбачається теплових забруднень, випарів. Планована діяльність не впливає на інтенсивність інсоляції, на температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів та інші кліматичні характеристики. У зв'язку з цим вплив на клімат і мікроклімат не розглядається.

Безпосереднього впливу на повітряне середовище, геологічне середовище, водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ, заповідні об'єкти, не передбачається на жодному з етапів планованої діяльності, при будь-яких умовах експлуатації.

Реалізація планованої діяльності надасть позитивного впливу на навколишнє соціальне і техногенне середовища, за рахунок підвищення рівня безпеки АЕС.

4 Перелік залишкових впливів

Проектом не передбачено викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище.

Після реалізації планованої діяльності залишкові впливи під час експлуатації відсутні.

Передбачені проектом заходи забезпечать прийнятний рівень залишкових впливів на всі об'єкти навколишнього середовища.

5 Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення

З метою інформування громадськості відносно запланованої діяльності передбачено такі заходи:

- підготовка та опублікування Заяви про наміри;
- підтримка в актуальному стані інформації щодо даного робочого проекту на веб-сайті ВП «Рівненська АЕС» (<http://www.rnpp.rv.ua>).

6 Зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об'єкта планованої діяльності

Експлуатуюча організація ВП «Рівненська АЕС» забезпечить:

- безпечну експлуатацію відповідно до чинних в Україні нормативних документів, інструкцій з експлуатації, технологічних регламентів;
- відповідну структуру керування, кваліфікацію обслуговуючого персоналу;
- постійний контроль у процесі експлуатації за всією діяльністю щодо забезпечення екологічних вимог.

ЗАМОВНИК

Генеральний директор ВП АЕС



П.Я. Павлишин

2020 р.

ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК

Голова правління АТ КІЕП



Ю.В. Малахов

2020 р.